РОСС RU.0001.510640

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе

номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510640

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4, стр.1, пом.1, пом.3

Тел. (391-61) 3-26-55, 3-34-04
Факс (391-61) 3-34-04

http://fbuz24.ru
kansk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____ Ерохина Г.Ф.
М.П.

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 10.03.2021 г. № 531-201

1. Наименование заявителя, адрес: Изумрудновское муниципальное унитарное предприятие «ЛИДЕР» 663650, Ирбейский р-н, Изумрудный п, Центральный пер, 3
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
   3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Изумрудновское муниципальное унитарное предприятие «ЛИДЕР» 663650, Ирбейский р-н, Изумрудный п, Центральный пер, 3
   3.2 Наименование объекта (адрес): Изумрудновское муниципальное унитарное предприятие «ЛИДЕР» (объект), 663650, Ирбейский р-н, Изумрудный п, Центральный пер, 3
   3.3 Наименование точки отбора: ВНБ п. Изумрудный , ул. Новая, 24 б
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л.
5. Условия отбора, доставки:
   Дата и время отбора пробы (образца): 03.03.2021 г. 08:00
   Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 03.03.2021 г. 10:05
   Отбор произвел (должность, ФИО): глава Косторной С.Н.
   Тара, упаковка: пэт, стекло бутылки
   Условия транспортировки: Автотранспорт
   Условия хранения: не применимо
   Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несёт сам заказчик
   Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 03.03.2021 г
6. Дополнительные сведения:

   Основание для отбора: Договор № 160002/21 от 10.01.2021 г.
   Цель исследования, основание: Производственный контроль
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п\п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01	0900811	142003282	02.06.2022
2	Спектрофотометр UNICO 2100	А 1006 1006010	142002703	23.04.2021

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 531-201
10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 10:10 03.03.2021
Дата начала исследования (испытания): 03.03.2021
Дата окончания исследования (испытания): 04.03.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	5	МУК 4.2.1018-01 п.8.1 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 10:10 03.03.2021
Дата начала исследования: 03.03.2021
Дата окончания исследования: 05.03.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Хлориды	мг/дм^3	7,2 ± 0,9	"ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод меркуриметрическим методом"
2	Окисляемость перманганатная	мг/дм^3	2,8 ± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом
3	Запах при 20 °С	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
4	Привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
5	Железо	мг/дм^3	0,10 ± 0,02	ПНД Ф 14.1:2.50-96 Методика выполнения измерений массовой концентрации общего железа в природных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой
6	Сульфаты	мг/дм^3	46,7 ± 4,8	ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов.
7	Аммиак (по азоту)	мг/дм^3	0,17 ± 0,03	ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
8	Нитраты (по NO3)	мг/дм^3	5,1 ± 0,6	ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
9	Нитриты (по NO2)	мг/дм^3	0,782 ± 0,164	ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
10	Цветность	град.	7,0 ± 1,8	ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности
11	Мутность	мг/дм^3	менее 0,58	"ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхност-

				ных,природных подземныхи и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину"

Лицо ответственное за составление данного протокола: (подпись) Лаборант Вышинская Ю.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр на базе филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 3 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.