



АДМИНИСТРАЦИЯ

Ирбейского района Красноярского края

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ

14.04.2022

с. Ирбейское

№ 08

1. Об аварийной ситуации на объекте водоснабжения

В результате возникшей аварийной ситуации на объекте водоснабжения в п. Изумрудном, приостановлена подача питьевой воды. В целях обеспечения безопасности населения, детского сада «Колобок», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Изумрудновская основная общеобразовательная школа» районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение:

1. В связи с разрушением обсадной трубы водозаборной скважины, повлекшее за собой вывод из строя глубинного насоса рекомендовать главе Изумрудновского сельсовета (Косторной С.Н) заключить договор на обслуживание внутреннего состояния обсадной трубы на предмет коррозионного разрушения в местах статического перепада подземных вод. Результаты обследования предоставить на рассмотрение в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности для дальнейшего принятия мер по устранению аварийной ситуации на объекте водоснабжения.

2. Решение вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы района по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ирбейского района А.В. Шестакова.

Глава района,
председатель КЧС и ПБ

О.В. Леоненко